

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-DE.ПБ57.В.01180
(номер сертификата соответствия)

ТР 0657368
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "ВИТРУЛАН Текстильглас".
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: РФ, 125130, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 7А, стр. 25.
ОГРН: 1067746470043. Телефон (495)721-35-30, факс (495)721-35-31.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Vitrulan Textile Glass GmbH".
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 95509, Marktschorgast, Bernecker Strasse 8, Germany, Германия.
Телефон +49 (0) 9227-77-0, факс + 49 (0) 9227-77-700.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО "ПожСтандарт". 121433, г. Москва, ул. Минская, 22, тел. (499)730-69-81; (495)989-12-49, факс (495)641-51-90, E-mail info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 23.11.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Стеклотканевые обои торговой марки "Vitrulan" коллекций: Classic plus, Phantasy plus, Pigment plus, Aqua plus, Magnet, выпускаемые по технической документации изготовителя.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
59 5200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), глава 18., статья 80., п. 1, глава 19., статья 81., п. 1., глава 30., статья 134., п. 7., глава 33., статья 149., Приложение, таблица 3, 27. Класс КМ1. Согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0322493).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
7019 59 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний №ПИПБ499/06-2012 от 15.06.2012г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.430.СДС.12 от 25.04.2012 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.06.2012 **по** 27.06.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Е.Э. Борисова

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

С.А. Мальхин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ДЕ.ПБ57.В.01180

(обязательная сертификация)

ТР 0322493
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести - Г1 слабогорючие по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости - В1 трудновоспламеняемые по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности - Д1 с малой дымообразующей способностью по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения - Г1 малоопасные по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Е.Э. Борисова

С.А. Малыхин